


Choose ZERO



**EHS na místech, která nejsou pod kontrolou společnosti Eaton
Směrnice**



Powering Business Worldwide

Obsah

1. Předmluva
2. Definice pojmů
3. Pravidla pro záchranu života
4. Normy EHS dodržované společností Eaton
 - 4.1. Poskytování informací týkajících se EHS
 - 4.2. Posuzování rizik / bezpečnostní kontrolní list
 - 4.3. Pracovní prostředí, péče o zaměstnance a úklid
 - 4.4. Havarijní připravenost
 - 4.5. Koordinace recipročních rizik
 - 4.6. Osobní ochranné prostředky
 - 4.7. Zásady týkající se užívání drog, alkoholu a používání mobilních telefonů
 - 4.8. Pracovní doba
 - 4.9. Elektrická bezpečnost
 - 4.10. Postupy zajišťování a označování (LoTo)
 - 4.11. Zvedací úkony
 - 4.12. Stísněné prostory
 - 4.13. Nebezpečné látky
 - 4.14. Azbest
 - 4.15. Prostory s potenciálně nebezpečným nebo výbušným prostředím
 - 4.16. Prostory chráněné systémy potlačování požáru, které využívají jako hasivo nebezpečné plyny
 - 4.17. Opatření při práci v nízkých a vysokých teplotách
5. Odchytky
6. Kontroly a audity EHS

1. PŘEDMLUVA

Společnost Eaton zavádí ve svých provozech nejpřísnější normy EHS a příkládá ochraně zdraví a bezpečnosti zaměstnanců společnosti Eaton, ochraně svého majetku, dlouhodobé udržitelnosti svých činností a minimalizaci jejich dopadů na životní prostředí maximální význam.

Když společnost Eaton působí na místech, které jsou pod kontrolou zákazníků nebo jiných stran, očekává od Místní řídicí autority podporu svého úsilí k ochraně všech osob, majetku a životního prostředí. **Tato směrnice definuje standardní požadavky EHS používané společností Eaton, u nichž má Místní řídicí autorita jistou úlohu při dosahování tohoto cíle.**



2. DEFINICE POJMŮ

Zkratka/pojmy	Definice
Stísněný prostor	Uzavřený prostor s omezenými prostředky opuštění a vstupu; zaměstnanci by se v něm neměli zdržovat trvale a je dostatečně velký, aby se do něj vešlo celé tělo a bylo možno v něm provádět přidělenou práci. Stísněný prostor s nutným povolením je stísněný prostor, v němž hrozí značné nebezpečí, jako např. nebezpečí prostředí (např. výbušné prostředí nebo nebezpečí zadušení) a/nebo jiná vážná bezpečnostní rizika (např. nebezpečí zásahu elektrickým proudem).
CPR/AED	Kardiopulmonální resuscitace / automatický vnější defibrilátor
Personál společnosti Eaton	V kontextu tohoto dokumentu zahrnuje pojem „personál společnosti Eaton“ zaměstnance společnosti Eaton, subdodavatele společnosti Eaton a autorizované poskytovatele služeb poskytující služby ve prospěch společnosti Eaton
EHS	Bezpečnost a ochrana zdraví a životního prostředí
Elektrické práce	Jakákoliv činnost, při které může dojít k dotyku neizolované části obvodu pod napětím vyšším než 24 Vstř. nebo 50 Vss rukama, nástroji nebo zařízením anebo může dojít k těsnému přiblížení k těmto částem tak, že může dojít k náhodnému dotyku s tělem, nástrojem nebo zařízením. To zahrnuje opravy, údržbu, vyhledávání závad nebo zkoušení elektrických obvodů, součástí nebo systémů pod napětím (tedy živých).
Nebezpečné nebo výbušné prostředí	Nebezpečné nebo výbušné prostředí je definováno jako jakékoliv prostředí, které: <ul style="list-style-type: none"> - obsahuje méně než 19,5 objemového procenta nebo více než 23,5 objemového procenta kyslíku nebo; - je kontaminované hořlavými plyny, výpary, kouřem nebo mlhou na úrovni nejméně 10 % spodní meze výbušnosti příslušné látky nebo; - je kontaminované žíravými, škodlivými nebo toxickými plyny, výpary, kouřem nebo mlhou na úrovni rovné nebo vyšší, než je jejich pracovní expoziční mez, přijatelná prahová mezní hodnota nebo dávka (platí hodnota nižší) nebo; - je jinak identifikováno jako nebezpečné v souladu s platným předpisem EHS (např. „výbušné prostředí“ podle evropských předpisů).
Nebezpečné látky	Tento pojem značí látky, které mají vnitřní biologické, chemické nebo fyzikální vlastnosti, jež mohou způsobit zranění osob či poškození životního prostředí. To

	<p>ovšem nezohledňuje prostředí nebo stav látky, v němž se nachází v okamžiku expozice.</p> <p>Nebezpečné látky jsou definovány a klasifikovány dle místních předpisů na základě rizik a dopadů souvisejících s jejich používáním nebo zacházením s nimi.</p> <p>Pokud neexistuje žádný takový platný předpis definující nebezpečné látky v místě provozu, pak je nutno jako referenční dokument použít následující evropské nařízení: nařízení (ES) Evropského parlamentu a Rady č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o zařazování, označování a balení látek a směsí.</p>
Místa, která nejsou pod kontrolou společnosti Eaton	<p>Místo, kde nemá společnost Eaton kontrolu nad areálem, pracemi nebo EHS.</p> <p>Příklady zahrnují:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Místa zákazníka, kde společnost Eaton instaluje, uvádí do provozu nebo provádí servis výrobků - Místa provádění projektů, kde společnost Eaton vystupuje jako subdodavatel nebo dodavatel zařízení
Místní řídicí autorita	<p>Organizace, kromě společnosti Eaton, která odpovídá za areál, místní práce nebo EHS, například:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zákazník; - Hlavní nebo generální dodavatel.

3. PRAVIDLA PRO ZÁCHRANU ŽIVOTA

Bezpečnostní zásady společnosti Eaton vymezují očekávání z hlediska bezpečného pracovního prostředí a ohlašovacích povinností. Do zásad bezpečnosti jsme zahrnuli následující pravidla pro záchranu života; jde o sadu pravidel, jejich dodržování se očekává od všech zaměstnanců společnosti Eaton:



Bezpečnostní prvky a kryty: Prvky nainstalované za účelem zajištění bezpečného provozu stroje nesmí být demontovány, upravovány ani vyřazovány.



Zajišťování/označování:
Je nutno dodržovat postupy zajišťování/označování.



Elektrické práce / obloukový výboj: Při provádění elektrických prací nebo pokud hrozí nebezpečí obloukového výboje je nutno používat vhodné osobní ochranné prostředky.



Ochrana proti pádu: Při práci v nechráněných výškách 1,82 metru a větších je nutno používat systémy zamezující pádu.



Stísněné prostory vyžadující povolení: Nikdo nesmí vstupovat do stísněného prostoru vyžadujícího povolení bez schváleného povolení.



Bezpečnostní pásy / omezovače: Všichni operátoři a cestující hnaných průmyslových vozíků a vybavení musí používat dostupné bezpečnostní pásy / zábrany.

Společnost Eaton od místní řídicí autority očekává a důrazně požaduje zajištění veškerého úsilí, prostředků a zdrojů tak, aby personál společnosti Eaton mohl poskytovat rozsah prací v souladu

se zásadami EHS společnosti Eaton platnými pro servisní činnosti. Společnost Eaton poskytne na vyžádání Místní řídicí autoritě veškeré příslušné zásady EHS.

4. NORMY EHS DODRŽOVANÉ SPOLEČNOSTÍ EATON

Společnost Eaton bude provádět práce na místě pouze v případě, že Místní řídicí autorita splní povinnosti (i) dodržování platných zákonů a (ii) poskytování bezpečného přístupu a pracovišť dle požadavků personálu společnosti Eaton k bezpečnému plnění jeho povinností. Dále by měla Místní řídicí autorita zvažovat níže uvedené normy EHS platné pro personál společnosti Eaton, jelikož budou vyžadovat určité zásahy či úkony z její strany. Nedodržení očekávání společnosti Eaton uvedených v této části může bránit společnosti Eaton v provádění servisních činností.

4.1 Poskytování informací týkajících se EHS

- 4.1.1 Před zahájením práce musí personál společnosti Eaton absolvovat úvodní školení či jiný proces ohledně veškerých informací souvisejících s EHS, které mimo jiné zahrnuje:
- Identifikaci nebezpečí a aspektů EHS, jakož i posouzení rizik a odpadů EHA, jimž může být personál společnosti Eaton, majetek, zařízení a činnosti vystaven během provádění rozsahu prací společnosti Eaton;
 - Kompletní sadu všech platných místních pravidel a předpisů EHS k provádění daných prací;
 - Platné štítky, oznámení a registry;
 - Stávající budovy / konstrukce / komplexy zahrnující provozní nebezpečné procesy a/nebo obsahující nebezpečné látky;
 - Umístění dočasných ubytovacích prostor, sociálních zařízení (hygienické prostředky, umývárny, pitná voda, prostory k převlékání a ukládání věcí, oděvy, odpočinkové prostory, klimatizace);
 - Nebezpečí či problémy související s místním prostředím (průmyslové prostředí, životní prostředí, majetek atd.);
 - Veškerá platná místní povolení k práci a/nebo procesy zajišťování/označování;
 - Místní předpisy ohlašování nehod/úrazů a veškeré platné havarijní předpisy, včetně umístění prostředků první pomoci a dostupnosti personálu poskytujícího první pomoc;
 - Veškeré platné stimulační nebo sankční systémy;
 - Veškeré platné místní předpisy řízení vstupu nebo zabezpečení;
 - Veškerá platná dopravní pravidla (pro chodce a vozidla);
 - Poskytnutí dalšího školení EHS požadovaného ze zákona nebo vlastními předpisy Místní řídicí autority a/nebo specifických pro nebezpečí a podmínky hrozící na daném místě;
 - Veškeré další příslušné informace EHS za účelem umožnění bezpečného provádění prací personálem společnosti Eaton.
- 4.1.2 Personál společnosti Eaton má právo obdržet a obdrží veškeré informace související s EHS z hlediska veškerých změn, k nimž může dojít na místě, jakož i identifikovaná nebezpečí/aspekty a posouzení rizik a dopadů souvisejících s EHS. To může mimo jiné zahrnovat: nebezpečné práce / procesy prováděné na místě, nové společnosti/organizace přítomné na místě, změny v právních předpisech EHS nebo vlastních předpisech EHS Místní řídicí autority.

4.2 Posuzování rizik / bezpečnostní kontrolní list

- 4.2.1 Pokud to již není pokryto ekvivalentním místním procesem, personál společnosti Eaton provede před zahájením prací posouzení rizik a zajistí, že bude dodržován bezpečnostní kontrolní list, a může požádat Místní řídicí autoritu o účast na zavedení dohodnutých kontrolních opatření a o jejich schválení.

4.3 Pracovní prostředí, péče o zaměstnance a úklid

- 4.3.1 Personál společnosti Eaton bude provádět práce pouze v případě, že bude zaveden a vždy dodržován standardní přiměřený úklid. To mimo jiné zahrnuje následující:
- Bezpečný, čistý, dobře osvětlený a neztížený přístup a výstup z pracovních prostor;
 - Prostory sdílené několika organizacemi musí být udržovány ve stavu, který minimalizuje rizika a dopady EHS, mimo jiné včetně uklouznutí, zakopnutí, pádu, požáru, vysokých úrovní hluku a kontaminace;
 - Odpad vytvořený na místě, včetně odpadu vzniklého činností personálu společnosti Eaton a z prostor, kde personál společnosti Eaton provádí pracovní činnosti, ukládá materiál a zařízení, jakož i ze sociálních zařízení a prostor využívaných personálem společnosti Eaton, musí být shromažďován a pravidelně odstraňován;
 - Sociální prostory a zařízení musí být k dispozici v přiměřené velikosti, počtu a úrovni zařízení a musí být udržovány čisté a bezpečné;
 - Nebezpečné prostory musí být identifikovány a vyznačeny, mimo jiné včetně prostor využívaných k ukládání a používání nebezpečných látek, prostor zneškodňování odpadů, prostor, kde existuje nebezpečí kolize s chodci a jedoucími vozidly, prostor, kde osoby pracují s rizikem padajících předmětů nad hlavou, zvedacích prostor a výkopů;
 - Je zajištěno fyzické oddělení přístupových komunikací vozidel a chodce, pokud je to prakticky realizovatelné, s vyznačenými chodníky a cestami pro chodce, které musí disponovat značkami, bariérami a pravidly či jinými dostatečnými prostředky tak, aby personál společnosti Eaton mohl zachovávat bezpečnou vzdálenost nejméně 2 metry od pohybujících se vozidel.

4.4 Havarijní připravenost

- 4.4.1 Personál společnosti Eaton musí být včas informován o všech rozumně předvídatelných havarijních situacích, s nimiž se může setkat, a dále o souvisejících předpisech havarijní odezvy. To by mělo zahrnovat plány vytvořené pro evakuaci místa, mimo jiné zahrnující:
- Určený způsob vyhlášení poplachu;
 - Umístění svolávacích nebo shromažďovacích míst a nouzových evakuačních tras;
 - Jména a kontaktní údaje členů týmu havarijní odezvy;
 - Proces, který zajistí, že veškerý personál (včetně personálu společnosti Eaton) je evakuován z místa a spočítán a že jsou v případě potřeby zajištěny postupy pro hledání a záchranu chybějícího personálu (včetně personálu společnosti Eaton).
- 4.4.2 Personál společnosti Eaton musí mít trvalý a úplný přístup k nouzovému vybavení (např. telefony/poplachu, bezpečnostní sprchy, stanice vyplachování očí, hasicí přístroje, požární hadice) a východům dle povahy servisních činností. Personál společnosti Eaton musí být oprávněn kdykoliv kontrolovat a zkoušet nouzové vybavení.

4.5 Koordinace recipročních rizik

- 4.5.1 Personál společnosti Eaton bude pracovat pouze na pracovištích, kde činnosti jiných, které by mohly mít vliv na zdraví a bezpečnost personálu, jsou řízeny tak, aby byla reciproční rizika pod kontrolou pomocí posouzení rizik a koordinace, pomocí systému povolení k práci nebo podobného formálního procesu.

- 4.5.2 Personál společnosti Eaton musí být uvědomen o komunikačních kanálech a postupech pro použití v případě koordinačních problémů, které mohou zahrnovat pravidelnou výměnu informací na vhodných fórech, jako jsou např. koordinační porady. Vyměňované informace musí mimo jiné zahrnovat:
- Jakékoliv poruchy základních služeb na místě (vstup a výstup z místa, požární ochrana, havarijní služby atd.),
 - Jakékoliv činnosti se zvláště vysokým rizikem prováděné na místě (bourání, radiografické zkoušky, tlakové zkoušky, profukování parou atd.),
 - Zkušenosti získané z událostí EHS (včetně skoronehod),
 - Veškeré ostatní relevantní informace EHS.

4.6 Osobní ochranné prostředky

- 4.6.1 Společnost Eaton poskytne svým zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) související s jejich vlastními činnostmi a definovanými v posouzení rizik a zajistí, že tak učiní i její subdodavatele v souladu se zásadami EHS společnosti Eaton a příslušnými legislativními požadavky.
- 4.6.2 Personál společnosti Eaton smí být vystaven pouze takovým dalším rizikům, které jsou řízené poskytnutím specifických OOPP, pokud jsou mu tyto dodány a je vyškolen / poučen o jejich správném používání.

4.7 Zásady týkající se užívání drog, alkoholu a používání mobilních telefonů

- 4.7.1 Personál společnosti Eaton nebude jednat se žádnou osobou pod vlivem alkoholu nebo drog a přerušit činnost, pokud bude takovou osobou rušen.
- 4.7.2 Personál společnosti Eaton musí být informován o veškerých platných zásadách používání mobilních telefonů a o nejbližším bezpečném místě k jejich používání, pokud je k tomu v areálu oprávněn.

4.8 Pracovní doba

- 4.8.1 Personál společnosti Eaton nebude provádět žádnou činnost ani v ní pokračovat, pokud by tato činnost měla za následek práci delší než zákonnou pracovní dobu, nebo mimo schválenou pracovní dobu.

4.9 Elektrická bezpečnost

- 4.9.1 Personál společnosti Eaton bude provádět servis pouze na zařízení, které nenesou elektrickou zátěž. Místní řídicí autorita odpovídá za zajištění odborně způsobilé osoby pověřené vypnutím a izolací zařízení v rozsahu prací. Veškeré výjimky je nutno dohodnout písemně mezi oběma stranami předem poté, co Místní řídicí autorita poskytne dostatečné informace nutné k umožnění bezpečného provedení dané činnosti společnosti Eaton.
- 4.9.2 Personál společnosti Eaton bude provádět práce v prostorech, kde je k dispozici přechodná nebo trvalá elektrická instalace (rozvaděče, rozvodné panely atd.), a tato může vystavit personál společnosti Eaton riziku pouze v případě, kdy taková instalace:
- je vybavena prostředky elektrické izolace přístupnými vně zařízení,
 - zajišťuje ochranu personálu pojistkami nebo jističi a přerušovači zemního obvodu (GFCI) jmenovitého proudu 30 mA,
 - je vybavena uzamykatelnými dvířky a
 - je uzemněna.
- 4.9.3 Personál společnosti Eaton smí provádět práce v prostorech, kde činnosti nespádající do rozsahu prací společnosti Eaton mohou vystavit personál společnosti Eaton nebezpečí,

keré by mohlo způsobit zranění zásahem elektrického proudu, popálením nebo selháním elektrického zařízení a souvisejících součástí, pouze při splnění následujících podmínek:

- Na veškerém příslušném zařízení jsou připevněny bezpečnostní tabulky splňující místní předpisy a;
- Je zavedeno fyzické oddělení za účelem zamezení nebo omezení přístupu do prostor, kde může být personál vystaven neizolovaným vodičům pod napětím. Vodivé zábrany by neměly být používány tam, kde existuje zvýšená pravděpodobnost styku mezi elektrickými částmi pod napětím a zábranou. Každá vodivá zábrana by měla být uzemněna, aby se zamezilo jejímu nabití indukci.

4.9.4 Personál společnosti Eaton nesmí pracovat samostatně za potenciálně nebezpečných podmínek nebo v blízkosti zařízení s potenciálně nebezpečnými napětími. Proto kdykoliv by měl personál společnosti Eaton provádět elektrické práce pod napětím samostatně, musí být v těsné blízkosti další osoba, která musí znát:

- způsoby odpojení obvodů od napětí a oddělení zasažených osob od kontaktu se součástmi pod napětím,
- postupy první pomoci a CPR/AED,
- postupy iniciování procesů havarijní odezvy.

Společnost Eaton doporučuje, aby takové osoby znaly také krevní patogeny.

4.9.5 Personál společnosti Eaton smí provádět elektrické práce pod napětím pouze v prostorech, kde je k dispozici automatický (nebo poloautomatický) vnější defibrilátor. Ten musí být umístěn tak, aby jej osoby poskytující první pomoc mohli použít do 5 minut od doby, kdy osoba začala vykazovat známky zásahu elektrickým proudem.

4.9.6 Při provádění úkonů nanejvýš důležitých pro bezpečnost během elektrických prací musí personál společnosti Eaton okamžitě zastavit servisní činnosti, pokud někdo jiný zahájí úkon, který by mohl rušit personál společnosti Eaton.

4.9.7 Personál společnosti Eaton bude provádět zkoušky při plném zatížení v rámci činností uváděných do provozu pouze v případě, že bude během prvních pěti minut takové zkoušky přítomna kompetentní osoba, aby zjistila případné problémy, které mohou nastat před zařízením uváděným do provozu v prostorech, které nejsou pod přímým dohledem personálu společnosti Eaton.

4.10 Postupy zajišťování a označování (LOTO)

4.10.1 Personál společnosti Eaton zavede svůj vlastní proces LOTO na zařízení a systémech pod jeho plnou kontrolou a v rozsahu odpovědnosti během prací.

4.10.2 V případě, že se prostředky zajištění a izolace nacházejí mimo systém nebo oblast zodpovědnosti Eaton, musí být v rozsahu pravomocí Místní řídicí autority nebo v její odpovědnosti (např. pro vybavení a systémy pod kontrolou a v zodpovědnosti jiných organizací) zaveden bezpečného a spolehlivého procesu LOTO, za účelem zajištění a udržení elektricky bezpečných podmínek pro personál společnosti Eaton.

4.10.3 Společnost Eaton bude provádět práce na zařízení považovaném za zajištěné v elektricky bezpečném stavu pouze v případě, pokud je k tomu personál provádějící takové opatření (např. provozní elektrické jističe pro izolační účely) odborně způsobilý a oprávněný.

4.10.4 Proces LOTO zavedený na základě požadavku společnosti Eaton a zejména ověření nepřítomnosti zbytkové energie musí probíhat za účasti personálu společnosti Eaton.

4.10.5 Personál společnosti Eaton musí být schopen zajistit izolace pomocí zámků pod svou vlastní kontrolou, pokud dané jištění není pod jeho přímým trvalým dohledem. Pokud to není prakticky proveditelné, je nutno definovat a dohodnout systém bezpečné práce mezi

Místní řídicí autoritou a personálem společnosti Eaton, který by měl zahrnovat písemný souhlas k započetí práce (např. Povolené k práci).

4.11 Zdvihací zařízení

4.11.1 Personál společnosti Eaton nebude nepřiměřeně vystaven zavěšeným břemenům, např. zajištěním, že zdvihací zóny budou vhodně řízeny fyzickým oddělením, varovnými tabulkami a/nebo hlídající osobou.

4.12 Práce ve výškách a na lešení

4.13 Stísněné prostory

4.13.1 Personál společnosti Eaton nebude pracovat v žádném stísněném prostoru ani do něj vstupovat.

4.13.2 Pokud by výjimečné okolnosti vyžadovaly vstup personálu společnosti Eaton do stísněného prostoru, společnost Eaton musí být informována 14 kalendářních dnů předem o očekávaném datu prací a konkrétním systému bezpečné práce, který musí být určen písemně mezi Místní řídicí autoritou a společností Eaton.

4.14 Nebezpečné látky

4.14.1 Personálu společnosti Eaton musí být poskytnuty bezpečnostní listy materiálů (MSDS) k nebezpečným látkám používaným nebo uloženým v prostorech, kde může být přítomen personál společnosti Eaton, a to před zahájením servisních činností; alternativně mohou být tyto listy k dispozici na místě používání/uložení.

4.14.2 Vystavení personálu společnosti Eaton takovým nebezpečným látkám je nutno zamezit následovně:

- Látky musí být umístěny v uzamčených skříních nebo prostorech a v nádobách nebo obalech, v nichž byly dodány nebo které jsou k tomuto účelu zvláště určeny, a to v přísné shodě s požadavky jejich listu MSDS.
- Skladovací prostory a nádoby s nebezpečnými látkami musí být jasně identifikovány a označeny legislativně vyžadovanou značkou a štítkem uvádějícím hlavní nebezpečí a opatření k zamezení rizik.

4.14.3 Kdykoliv je to nutné, personál společnosti Eaton musí být vybaven osobními monitorujícími/alarmovými přístroji vhodnými pro potenciálně nebezpečné látky, s nimiž může v havarijním případě přijít do styku.

4.14.4 Personál společnosti Eaton nesmí přijít do styku s nebezpečnými látkami v koncentraci přesahující nejpřísnější pracovní expoziční meze stanovené v zemi provádění servisních prací nebo v zemi, kde je personál společnosti Eaton nasmlouván.

4.14.5 Pokud by personál společnosti Eaton přišel do nebezpečného styku s nebezpečnými látkami na místě, je oprávněn stáhnout se z místa expozice na bezpečné místo a může zahájit práce až po předložení důkazu, že již takové nebezpečí nehrozí.

4.15 Azbest

4.15.1 Personál společnosti Eaton nesmí pracovat na místě, kde je přítomen materiál obsahující azbest (ACM) s potenciálním rizikem kontaminace stykem, pozřením nebo vdechnutím. Za takových podmínek platí ustanovení článku 4.14.5.

4.16 Prostory s potenciálně nebezpečným nebo výbušným prostředím

4.16.1 Personálu společnosti Eaton musí být zamezeno v neúmyslném vstupu do prostor se skutečně nebo potenciálně nebezpečným prostředím, např. jasným označením na

každém vstupu, přičemž musí být jasně uvedena potenciální nebezpečí a závazná opatření k omezení rizika.

4.16.2 Pokud musí personál společnosti Eaton vstoupit do takových prostor, aby provedl servisní práce, je oprávněn požadovat formální doklad (např. procesem povolení k práci), že jsou zavedena veškerá omezující opatření k zamezení vzniku nebezpečného prostředí během provádění prací.

4.17 Prostory chráněné systémy potlačování požáru, které využívají jako hasivo nebezpečné plyny

4.17.1 Pokud se servisní práce provádí na místě chráněném automatickým systémem potlačování požáru, který využívá nebezpečné plyny (např. CO₂), personál společnosti Eaton je oprávněn vyžádat si nastavení ručního režimu takového systému, kromě následujícího:

- Na místě provádění prací personálem společnosti Eaton je k dispozici vizuální a akustický alarm,
- Je nastavena prodleva k zajištění dostatečné doby k tomu, aby se personál společnosti Eaton mohl bezpečně evakuovat z daného místa před uvolněním nebezpečných plynů.
- Nouzová trasa a východ nesmí být žádným způsobem omezeny.

4.17.2 V každém případě musí být personál společnosti Eaton informován o tom, jak reagovat v případě požáru v rámci chráněného místa.

4.17.3 Při uvolnění jakéhokoliv plynu poté, co začne působit systém potlačování požáru, se personál společnosti Eaton vrátí na místo, aby obnovil práce, až po provedení následujících kroků ze strany odpovědné osoby:

- Kontrola dokončení hašení požáru,
- Kontrola odstranění příčiny požáru,
- Odvětrání místa k odstranění veškerých nebezpečných plynů,
- Změření úrovně kyslíku (a případně CO₂)

4.18 Opatření při práci v nízkých a vysokých teplotách

4.18.1 V případě poskytování služeb v pracovních oblastech kde jsou lidé při práci vystavováni nebezpečí nízkých nebo vysokých teplot (dle definice v zemi původu nebo v zemi ve které jsou služby poskytovány), personálu společnosti Eaton bude poskytnuto:

- dostatečná hydratace, studené nebo teplé nápoje,
- odpočinkové prostory, vhodně vytápěny nebo chlazeny, umožňující cykly práce a odpočinku vhodného trvání a četnosti, a
- dohled při práci v podmínkách extrémních teplot (není povolena samostatná práce). V takových případech budou zaměstnanci proškoleni v rozpoznávání příznaků nemocí z přehřátí či podchlazení, včetně postupů v případě nouze.

5. ODCHYLKY

5.1 Personál společnosti Eaton je oprávněn zastavit servisní činnosti a stáhnout se z místa provádění prací, kdykoliv nejsou splněny požadavky uvedené v tomto dokumentu nebo kdykoliv má za to, že je personál nebo majetek společnosti Eaton vystaven nepřijatelným zdravotním a bezpečnostním rizikům vytvářeným třetími stranami vlivem nedostatečné kontroly.

- 5.2 Personál společnosti Eaton musí okamžitě informovat Místní řídicí autoritu o takovém rozhodnutí a poskytovat veškerou přiměřenou podporu a spolupráci Místní řídicí autoritě při řešení nebezpečné situace a obnovení prací v nejkratší možné lhůtě.
- 5.3 Pokud nelze neshodu vyřešit v takové lhůtě, personál společnosti Eaton předá problém v rámci společnosti tak, aby mohla odpovědná osoba ze společnosti Eaton kontaktovat Místní řídicí autoritu za účelem projednání dalších možných kroků.
- 5.4 Personál společnosti Eaton obnoví činnost v příslušném prostoru až po řádném vyřešení neshod.
- 5.5 Žádné kompenzace, nároky ani jiná opatření vůči společnosti Eaton nesmí být uplatňována Místní řídicí autoritou ani jinou stranou v souvislosti s úkony a rozhodnutími přijatými personálem společnosti Eaton v souladu s touto příručkou a způsobené jakoukoliv odchylkou od ní z hlediska ochrany zdraví a bezpečnosti personálu společnosti Eaton nebo k zamezení dopadů na životní prostředí.
- 5.6 V případě nevyhovujících podmínek nebo vybavení, které nejsou v souladu s platnými bezpečnostními předpisy nebo EHS požadavky Eaton, v důsledku selhání Místní řídicí autority při jejich zajištění, a které brání poskytování servisních služeb v souladu se standardními pracovními postupy Eaton popsanými v servisních manuálech, personál Eaton neprodleně informuje Místní řídicí autoritu s cílem dosažení dohody o zajištění nutných opatření, včetně nutnosti zastavení / ukončení činnosti tam, kde je to nutné. Nápravná opatření a přesčasy vyplývající z takových případů nemohou být Místní řídicí autoritou prohlášeny za součást sjednané servisní činnosti a mohou být společností Eaton fakturovány jako navýšení ceny.

6. KONTROLY A AUDITY EHS

- 6.1 Při zajišťování svých povinností vůči Místní řídicí autoritě za účelem získání přístupu na místo je společnost Eaton oprávněna provádět kdykoliv kontroly a audity EHS ke kontrole dodržování bezpečnostních zásad společnosti Eaton ze strany personálu společnosti Eaton.
- 6.2 Jakékoliv zjištěné neshody související s normami uvedenými v této směrnici mají za následek opatření popsaná v části 5.
- 6.3 Zprávy o kontrolách nebo auditech EHS budou na vyžádání poskytnuty Místní řídicí autoritě.