

제 2015-BO-0483 호



(앞쪽)

안 전 인 증 서

COOPER CAPRI S.A.S

36-40 Rue des Fontenils F-41600 Nouan le Fuzelier France

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 산업안전보건법 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건 기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Armoured Cable Gland

형식·모델/용량·등급/인증번호

형식·모델
ADE-5F

인증번호
15-AV4BO-0483

용량·등급

Ex d IIC
ADE No: 5~17(인증서 뒷쪽 참조)
사용온도: -30℃~+80℃(네오프렌), -60℃~+140℃(실리콘)

인 증 기 준

방호장치 의무안전인증 고시(고용노동부고시 제2013-54호)

인 증 조 건

(뒷쪽)참조

2015년 09월 08일

한국산업안전보건공단 이사장





인 증 조 건

1. 제조공장: 'COOPER CAPRI S.A.S', 36-40 Rue des Fontenils F-41600 Nouan le Fuzelier France
에서 생산하는 제품에 한함
2. 제품개요
내압방폭(d) 구조로 설계된 탄성 실링 링에 의한 조임을 이용하는 외장 케이블글랜드임.
3. 인증범위: 본 제품의 동일형식은 아래와 같음

Type	ADE No°	THREAD SIZE		CABLE SEALING RANGE	
		ISO	NPT	INNER SHEATH MIN - MAX	OUTER SHEATH MIN - MAX
ADE 5F	5	M12	1/4"	4.5 - 8.0	7.0 - 12.0
		M16	3/8"		
		M20	1/2"		
	6	M16	3/8"	7.0 - 12.0	10.0 - 16.0
		M20	1/2"		
		M25	3/4"		
	7	M20	1/2"	10.0 - 15.5	13.5 - 21.0
		M25	3/4"		
	8	M25	3/4"	13.5 - 20.5	18.0 - 27.5
		M32	1"	13.5 - 21.0	
	9	M32	1"	18.0 - 26.0	23.0 - 34.0
		M40	1 1/4"	18.0 - 27.5	
	10	M40	1 1/4"	23.0 - 34.0	29.0 - 41.0
		M50	1 1/2"		
	11	M50	1 1/2"	29.0 - 41.0	35.0 - 48.0
	12	M63	2"	35.0 - 48.0	42.0 - 56.0
	13	M63	2"	42.0 - 53.0	50.0 - 65.0
M75		2 1/2"	42.0 - 56.0		
14	M75	2 1/2"	50.0 - 62.5	58.0 - 74.0	
15	M90	3"	58.0 - 74.0	66.0 - 83.0	
16	M90	3"	66.0 - 78.0	75.0 - 93.0	
17/16	M90	3 1/2"	66.0 - 83.0	85.0 - 104.0	
17	M110	4"	75.0 - 93.0	85.0 - 104.0	

4. 안전한 사용을 위한 조건

- 제조자가 제공한 사용방법 설명서(ADE 한글매뉴얼)를 준수하여 설치할 것.

제 2015-BO-0484 호



(앞쪽)

안 전 인 증 서

COOPER CAPRI S.A.S

36-40 Rue des Fontenils F-41600 Nouan le Fuzelier France

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 산업안전보건법 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건 기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Armoured Cable Gland

형식·모델/용량·등급/인증번호

형식·모델
ADE-5F

인증번호
15-AV4BO-0484

용량·등급

Ex e II
ADE No: 5~17(인증서 뒷쪽 참조)
사용온도: -30℃~+80℃(네오프렌), -60℃~+140℃(실리콘)

인 증 기 준

방호장치 의무안전인증 고시(고용노동부고시 제2013-54호)

인 증 조 건

(뒷쪽)참조

2015년 09월 08일

한국산업안전보건공단 이사장





인 증 조 건

1. 제조공장: 'COOPER CAPRI S.A.S', 36-40 Rue des Fontenils F-41600 Nouan le Fuzelier France 에서 생산하는 제품에 한함
2. 제품개요
안전증(e) 구조로 설계된 탄성 실링 링에 의한 조임을 이용하는 외장 케이블클랜드임.
3. 인증범위: 본 제품의 동일형식은 아래와 같음

Type	ADE No°	THREAD SIZE		CABLE SEALING RANGE	
		ISO	NPT	INNER SHEATH MIN - MAX	OUTER SHEATH MIN - MAX
ADE 5F	5	M12	1/4"	4.5 - 8.0	7.0 - 12.0
		M16	3/8"		
		M20	1/2"		
	6	M16	3/8"	7.0 - 12.0	10.0 - 16.0
		M20	1/2"		
		M25	3/4"		
	7	M20	1/2"	10.0 - 15.5	13.5 - 21.0
		M25	3/4"		
	8	M25	3/4"	13.5 - 20.5	18.0 - 27.5
		M32	1"	13.5 - 21.0	
	9	M32	1"	18.0 - 26.0	23.0 - 34.0
		M40	1 1/4"	18.0 - 27.5	
	10	M40	1 1/4"	23.0 - 34.0	29.0 - 41.0
		M50	1 1/2"		
	11	M50	1 1/2"	29.0 - 41.0	35.0 - 48.0
	12	M63	2"	35.0 - 48.0	42.0 - 56.0
	13	M63	2"	42.0 - 53.0	50.0 - 65.0
M75		2 1/2"	42.0 - 56.0		
14	M75	2 1/2"	50.0 - 62.5	58.0 - 74.0	
15	M90	3"	58.0 - 74.0	66.0 - 83.0	
16	M90	3"	66.0 - 78.0	75.0 - 93.0	
17/16	M90	3 1/2"	66.0 - 83.0	85.0 - 104.0	
17	M110	4"	75.0 - 93.0	85.0 - 104.0	

4. 안전한 사용을 위한 조건

- 제조사가 제공한 사용방법 설명서(ADE 한글메뉴얼)를 준수하여 설치할 것.

제 2015-BO-0485 호



(앞쪽)

안 전 인 증 서

COOPER CAPRI S.A.S

36-40 Rue des Fontenils F-41600 Nouan le Fuzelier France

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 산업안전보건법 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건 기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Armoured Cable Gland

형식·모델/용량·등급/인증번호

형식·모델
ADE-5F

인증번호
15-AV4BO-0485

용량·등급

Ex nR II
ADE No: 5~17(인증서 뒷쪽 참조)
사용온도: -30℃~+80℃(네오프렌), -60℃~+140℃(실리콘)

인 증 기 준

방호장치 의무안전인증 고시(고용노동부고시 제2013-54호)

인 증 조 건

(뒷쪽)참조

2015년 09월 08일

한국산업안전보건공단 이사장





인 증 조 건

1. 제조공장: 'COOPER CAPRI S.A.S', 36-40 Rue des Fontenils F-41600 Nouan le Fuzelier France
에서 생산하는 제품에 한함

2. 제품개요

비점화방폭(nR, 통기제한) 구조로 설계된 탄성 실링 링에 의한 조임을 이용하는 외장 케이블글랜드임.

3. 인증범위: 본 제품의 동일형식은 아래와 같음

Type	ADE No°	THREAD SIZE		CABLE SEALING RANGE	
		ISO	NPT	INNER SHEATH MIN - MAX	OUTER SHEATH MIN - MAX
ADE 5F	5	M12	1/4"	4.5 - 8.0	7.0 - 12.0
		M16	3/8"		
		M20	1/2"		
	6	M16	3/8"	7.0 - 12.0	10.0 - 16.0
		M20	1/2"		
		M25	3/4"		
	7	M20	1/2"	10.0 - 15.5	13.5 - 21.0
		M25	3/4"		
	8	M25	3/4"	13.5 - 20.5	18.0 - 27.5
		M32	1"	13.5 - 21.0	
	9	M32	1"	18.0 - 26.0	23.0 - 34.0
		M40	1 1/4"	18.0 - 27.5	
	10	M40	1 1/4"	23.0 - 34.0	29.0 - 41.0
		M50	1 1/2"		
	11	M50	1 1/2"	29.0 - 41.0	35.0 - 48.0
	12	M63	2"	35.0 - 48.0	42.0 - 56.0
	13	M63	2"	42.0 - 53.0	50.0 - 65.0
M75		2 1/2"	42.0 - 56.0		
14	M75	2 1/2"	50.0 - 62.5	58.0 - 74.0	
15	M90	3"	58.0 - 74.0	66.0 - 83.0	
16	M90	3"	66.0 - 78.0	75.0 - 93.0	
17/16	M90	3 1/2"	66.0 - 83.0	85.0 - 104.0	
17	M110	4"	75.0 - 93.0	85.0 - 104.0	

4. 안전한 사용을 위한 조건

• 제조자가 제공한 사용방법 설명서(ADE 한글메뉴얼)를 준수하여 설치할 것.

제 2015-BO-0486 호



(앞쪽)

안 전 인 증 서

COOPER CAPRI S.A.S

36-40 Rue des Fontenils F-41600 Nouan le Fuzelier France

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 산업안전보건법 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건 기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Armoured Cable Gland

형식·모델/용량·등급/인증번호

형식·모델
ADE-5F

인증번호
15-AV4BO-0486

용량·등급

Ex tD A21 IP66
ADE No: 5~17(인증서 뒷쪽 참조)
사용온도: -30℃~+80℃(네오프렌), -60℃~+140℃(실리콘)

인 증 기 준

방호장치 의무안전인증 고시(고용노동부고시 제2013-54호)

인 증 조 건

(뒷쪽)참조

2015년 09월 08일

한국산업안전보건공단 이사장





인 증 조 건

1. 제조공장: 'COOPER CAPRI S.A.S', 36-40 Rue des Fontenils F-41600 Nouan le Fuzelier France
에서 생산하는 제품에 한함
2. 제품개요
분진방폭(tD) 구조로 설계된 탄성 실링 링에 의한 조임을 이용하는 외장 케이블글랜드임.
3. 인증범위: 본 제품의 동일형식은 아래와 같음

Type	ADE No°	THREAD SIZE		CABLE SEALING RANGE	
		ISO	NPT	INNER SHEATH MIN - MAX	OUTER SHEATH MIN - MAX
ADE 5F	5	M12	1/4"	4.5 - 8.0	7.0 - 12.0
		M16	3/8"		
		M20	1/2"		
	6	M16	3/8"	7.0 - 12.0	10.0 - 16.0
		M20	1/2"		
		M25	3/4"		
	7	M20	1/2"	10.0 - 15.5	13.5 - 21.0
		M25	3/4"		
	8	M25	3/4"	13.5 - 20.5	18.0 - 27.5
		M32	1"	13.5 - 21.0	
	9	M32	1"	18.0 - 26.0	23.0 - 34.0
		M40	1 1/4"	18.0 - 27.5	
	10	M40	1 1/4"	23.0 - 34.0	29.0 - 41.0
		M50	1 1/2"		
	11	M50	1 1/2"	29.0 - 41.0	35.0 - 48.0
	12	M63	2"	35.0 - 48.0	42.0 - 56.0
	13	M63	2"	42.0 - 53.0	50.0 - 65.0
M75		2 1/2"	42.0 - 56.0		
14	M75	2 1/2"	50.0 - 62.5	58.0 - 74.0	
15	M90	3"	58.0 - 74.0	66.0 - 83.0	
16	M90	3"	66.0 - 78.0	75.0 - 93.0	
17/16	M90	3 1/2"	66.0 - 83.0	85.0 - 104.0	
17	M110	4"	75.0 - 93.0	85.0 - 104.0	

4. 안전한 사용을 위한 조건

- 제조자가 제공한 사용방법 설명서(ADE 한글메뉴얼)를 준수하여 설치할 것.