



Ref. Certif. No.

CN20794

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST  
CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE)  
CB SCHEMESYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE  
CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS  
ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC**CB TEST CERTIFICATE**Product  
Produit

Moulded case circuit breaker

Name and address of the applicant  
Nom et adresse du demandeur

Eaton Electrical Inc.

Name and address of the manufacturer  
Nom et adresse du fabricant

1000 Cherrington Parkway Moon Township, PA 15108

Name and address of the factory  
Nom et adresse de l'usine

Eaton Electrical Inc.

1000 Cherrington Parkway Moon Township, PA 15108

Note: When more than one factory, please report on page 2  
Note: Lorsqu'il y a plus d'une usine, veuillez utiliser la 2<sup>ème</sup> page

Eaton Electrical Inc.

Parque Industrial Itabo KM 18 Carretera Sanchez Haina, DR

Ratings and principal characteristics  
Valeurs nominales et caractéristiques principales

Ue: 3P,4P: AC240V,AC415V,AC690V(In=16-40A inapplicability for),DC  
C250V(two poles in series); 1P: AC240V; In:FWF:3P, 4P:16A,20A,25  
A,32A,40A,50A,63A,80A,100A,125A,160A,175A,200A,225A;1P: 16A,2  
0A,25A,32A,40A,50A,63A,80A,100A,125A,160A; FW: 3P, 4P: 50A,63  
A,80A,100A,125A,160A,175A,200A;AC240V(1P): Icu:40kA;AC240V(3  
P,4P): Icu:85kA;AC415V(3P,4P): Icu:40kA;AC690V(3P,4P): Icu:12kA;  
DC250V(3P,4P): Icu:10kA;AC240V(1P):Ics:40kA;AC240V(3P,4P): Ic  
s:85kA; AC415V(3P,4P): Ics:40kA;AC690V(3P,4P): Ics:6kA; DC250V  
(3P,4P): Ics:5kA;Cat:A;FWF:1P,3P,4P;FW:3P,4P

Trademark (if any)  
Marque de fabrique (si elle existe)Model / Type Ref.  
Ref. De typeAdditional information (if necessary may also be reported  
on page 2)  
Les informations complémentaires (si nécessaire, peuvent être  
indiqués sur la 2<sup>ème</sup> page)

FWF,FW;

A sample of the product was tested and found  
to be in conformity with  
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été  
considéré conforme à la**PUBLICATION****EDITION**

IEC 60947-2:2006 (4 th edition)

As shown in the Test Report Ref. No. which forms part  
of this CertificateComme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de  
référence qui constitue partie de ce Certificat

C009-CB2010CQC-031551

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body  
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme National de Certification**CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE**

Date: 2011-06-03

Signature:

Wang Kejiao

Issued 2003-05  
China Quality Certification Centre  
Section 9, No. 188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R. ChinaTel: +86-10-83886666  
Fax: +86-10-83886282website  
www.cqc.com.cn**CB 0008503**