


Ansicht X



1. Verschmutzungsanzeiger OP-OE

1.1. Typenschlüssel: (auch Bestellbeispiel)

OE1. 1,2. B. -. P. -. 1

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

1 Baureihe:

- OE1 = Verschmutzungsanzeige optisch-elektrisch mit einem Wechslerkontakt bei 70% Schalldruckdifferenz
- OE2 = Verschmutzungsanzeige optisch-elektrisch mit je einem Wechslerkontakt bei 70% und 100% Schalldruckdifferenz
- OE3 = Verschmutzungsanzeige optisch-elektrisch mit zwei Wechslerkontakten bei 70% Schalldruckdifferenz
- OP = Verschmutzungsanzeige optisch (entspricht Baureihe OE ohne Schaltkontakte)

2 Schalldruckdifferenz: Δp -Nenn

- 0,3 = 0,3 bar
- 0,8 = 0,8 bar
- 1,2 = 1,2 bar
- 1,8 = 1,8 bar
- 2,5 = 2,5 bar
- 4,5 = 4,5 bar

3 Anschlussart:

- B = Blockausführung mit Flanschanschluss

4 Anschlussgröße:

- = Standard

5 Dichtungswerkstoff:

- P = Perbunan (NBR)
- V = Viton (FPM)

6 Werkstoff: (Gehäuse)

- = Standard (Aluminium)
- VA = Edelstahl

7 Ausführung:

- = ohne Schaltkontakte (OP)
- 1 = Ausführung 1 (elektrische Grenzdaten unter Punkt3)
- 2 = Ausführung 2 (elektrische Grenzdaten unter Punkt3)

2. Technische Daten:


- zul. Betriebsdruck: 63 bar
- zul. Betriebstemperatur:
 - Perbunan (NBR) -25°C bis +80°C
 - Viton (FPM) -10°C bis +80°C
- zul. Druckdifferenz: $p_1 - p_2 \leq 16$ bar
- Schalldruckdifferenzen Δp : 0,3; 0,8; 1,2; 1,8; 2,5; 4,5 bar

3. Elektrische Grenzdaten:


- Ausführung 1: 175V DC, 0,5A, 10 VA (CSA, UL zugelassen)
- Ausführung 2: 125V AC, 0,5A, 10 Watt
- Umschaltkontakt: 1...230V, 1A, 20 Watt
- Schutzart: Wechsler IP 65

4. Schaltbilder:

Ausführung OE1



Ausführung OE2, OE3



1+2 Schließer
1+3 Öffner

Abmessungen: mm

Maß- bzw. Konstruktionsänderungen vorbehalten!

5. Funktionsbeschreibung:

Die Verschmutzungsanzeige OE ist ein kombinierter optischer und elektrischer Druckdifferenzanzeiger. Dieser Druckdifferenzanzeiger kann an alle Druckfilter mit Betriebsdrücken ≤ 63 bar angeschlossen werden, sofern die entsprechenden Messanschlüsse am Filtergehäuse vorgesehen sind.

Mit zunehmender Verschmutzung des Filterelementes vergrößert sich die Differenz zwischen dem Zulauf- und Ablaufdruck des Filters. Abhängig von dieser Druckdifferenz und unabhängig vom Betriebsdruck wird in der Verschmutzungsanzeige ein optisches Signal gebildet und ein elektrisches Signal ausgelöst.

Ein mit dem Zulauf- und Ablaufdruck belasteter Messkolben bewegt sich druckdifferenzabhängig gegen eine Messfeder.

Beim OE1 schaltet wegabhängig ein im Messkolben integrierter Permanentmagnet einen Reedkontakt (Magnetschalter) und löst das elektrische Signal bei 70% der Schaltdruckdifferenz aus.

Der OE2 ist mit zwei Magnetschaltern ausgerüstet die in Folge bei 70% und 100% des Schaltdruckes elektrische Signale auslösen. Der OE3 ist mit zwei Magnetschaltern ausgerüstet die bei 70% des Schaltdruckes elektrische Signale auslösen. (Redundanz der Schalter).

Das optische Signal zeigt eine blau-rote Anzeigescheibe an, die mit dem Messkolben magnetisch gekoppelt ist. Im Bereich niedriger Druckdifferenz ist zunächst, abhängig vom Weg des Messkolbens, das blaue Feld der Anzeigescheibe sichtbar. Die angegebene Schaltdruckdifferenz ist erreicht, wenn die Trennungslinie zwischen dem roten und blauen Feld der Anzeigescheibe auf die Markierung im Sichtfeld zeigt.

6. Betriebsanleitung:

Bitte beachten Sie die in den Punkten 2 bis 4 angegebenen Daten und Anschlussbedingungen.

7. Wartung:

Das Gerät ist wartungsfrei. Es ist jedoch darauf zu achten, dass keine Lösungsmittel an die Sichtscheibe der optischen Anzeige und in das Kolben-Feder-System der Verschmutzungsanzeige gelangen.