

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2022960307010051

伊顿电气有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。


伊顿电气有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：伊顿电气有限公司
生产者地址：江苏省苏州市苏州工业园区娄阳路2号
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：万能式断路器
产品系列、型号、规格：IZM67S
依据的标准：GB/T 14048.2-2020
生产企业名称：伊顿辉能低压电器（江苏）有限公司
生产企业地址：江苏省镇江市新区大港五峰山路97号

联系人：王兴阳
电话：0512-62554121
电子邮箱：XingyangWang@eaton.com
指定签字人：王兴阳

自我声明时间：2023-07-26
自我声明地点：江苏苏州

生产者签章：



注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2022960307010051

产品系列、型号、规格(附件):

IZM67S
Uimp: 18kV; Ui:1800V;
Ue:AC440/690V;
In:1000A,1250A,1600A,2000A,2500A,2900A,3200A,3600A,4000A;
Icu=Ics=85kA, Icw=85kA/1s(AC440/690V)
电子式; 选择性类别: B型; 极数: 3P,4P
适用于隔离;
适用频率: 50/60Hz
分励脱扣器: AC230/240V;DC110V/220V;DC24V;
欠压脱扣器: AC230V,AC400V,DC220V,DC110V,DC24V;
电动操作机构: AC230V/400V,DC110V/220V;DC24V;
闭合线匝: AC230V/400V,DC110V/220V,DC24V

型号的解释

IZM 67 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

① 产品型号:

IZM: IZM系列框架断路器;

IN: 无过电流保护要求的断路器

② 壳架电流: 67: 4000A壳架电流

③ 极限分断能力代码:

S: 85kA

④ 极数: 3: 三级; 4: 四级

⑤ 脱扣器代码: 见下表

⑥ 额定电流:

10: 1000A; 12: 1250A; 16: 1600A; 20: 2000A;

25: 2500A; 32: 3200A; 40: 4000A

⑦ 安装方式: W: 抽出式; F: 固定式

⑧ 铜排连接方式: H: 水平安装; V: 垂直安装

⑨ 行业专供(可选): S: 行业专供; R: Retrofit

1	2	3
A 电流型, 液晶	G 带接地	C 带通讯
E 电流电压型, 液晶	C 带通讯	/ 无
P 功率型, 液晶	L 带漏电	
H 谐波型, 液晶	/ 无	
D 电流型, 数码管		
F 功率型, 数码管		
/ 无		

联系人: 王兴阳
电话: 0512-62554121
电子邮箱: XingyangWang@eaton.com
指定签字人: 王兴阳

自我声明时间: 2023-07-26
自我声明地点: 江苏苏州

生产者签章

