

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980307007221

伊顿电气集团(生产者)及伊顿电气有限公司(生产者授权代表) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

伊顿电气集团(生产者)及伊顿电气有限公司(生产者授权代表) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 伊顿电气集团
生产者地址: 1000 Cherrington Parkway Moon Township, PA 15108, USA
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称: 万能式断路器
产品系列、型号、规格: IZM97B, IZM97N, IZM97H, IN97;详见附件
依据的标准: GB/T 14048.2-2008
生产企业名称: 伊顿电气有限公司
生产企业地址: 江苏省苏州工业园区娄阳路2号

生产者联系信息

名称: 伊顿电气集团
地址: 1000 Cherrington Parkway Moon Township, PA 15108, USA
联系人: Grahor, Louis F
电话: +1 412 ****
电子邮箱: LouisFGrahor@eaton.com
自我声明时间: 2022-03-16
自我声明地点:
指定签字人:
签章:



授权代表信息

名称: 伊顿电气有限公司
地址: 江苏省苏州市苏州工业园区娄阳路2号
联系人: 王兴阳
电话: 0512-62554121
电子邮箱: XingyangWang@eaton.com
自我声明时间: 2022-03-16
自我声明地点: 江苏苏州
指定签字人:
签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307007221

产品系列、型号、规格(附件):

IZM97B,IZM97N,IZM97H,IN97
 额定冲击耐受电压(Uimp): 12kV;
 额定绝缘电压(Ui): 1000V;
 额定工作电压(Ue): AC440V,AC690V;
 额定电流(In): 800A,1000A,1250A,1600A,2000A, 2500A,3000A,3200A,4000A;
 过电流脱扣器类型: 电子式;
 额定运行短路分断能力(Ics):
 65kA(IZM97B),25kA(IZM97N),100kA(IZM97H,AC140V),85kA(IZM97H,AC690V);
 额定极限短路分断能力(Icu):
 65kA(IZM97B),85kA(IZM97N),100kA(IZM97H,AC440V),85kA(IZM97H,AC690V);
 额定剩余电流动作电流(Icn):65kA/1s(IZM97B),85kA/1s(IZM97N,IZM97H);
 使用类别 B;
 级数: 3P AP;
 适用于标准
 符合标准 N 的电子附件:
 分励脱扣器 Shunt trip: Us: DC24V,DC48V,DC110-125V/AC110-127V,
 DC220-250V/AC208-240V,AC380V;
 欠电压脱扣器 UVR: Us: DC24V,DC48V,DC110-125V,AC110-127V,DC220-250V,
 AC208-240V,AC380V, AC480V,AC600V
 闭锁线圈 Spring Release: Us: DC24V,DC48V,DC110-125V/AC110-127V,
 DC220-250V/AC208-240V.

型号的解释:

生产者联系信息

名称: 伊顿电气集团
 地址: 1000 Cherrington Parkway Moon Township,
 PA 15108, USA
 联系人: Grahor, Louis F
 电话: +1 412 ****
 电子邮箱: LouisFGrahor@eaton.com
 自我声明时间: 2022-03-16
 自我声明地点:
 指定签字人
 签章:



授权代表信息

名称: 伊顿电气有限公司
 地址: 江苏省苏州市苏州工业园区娄阳路2号
 联系人: 王兴阳
 电话: 0512-62554121
 电子邮箱: XingyangWang@eaton.com
 自我声明时间: 2022-03-16
 自我声明地点: 江苏苏州
 指定签字人:
 签章:




注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307007221

产品系列、型号、规格(附件):



注释 1: 额定电流 800A-2000A 为一档结构, 断路器本体接线端子为螺栓;
额定电流 2500A-3200A 为一档结构, 断路器本体接线端子为螺栓;
额定电流 4000A 为一档结构, 断路器本体接线端子为螺栓

注释 2: 通过功能试验验证。

生产者联系信息

名称: 伊顿电气集团
地址: 1000 Cherrington Parkway Moon Township, PA 15108, USA
联系人: Grahor, Louis F
电话: +1 412 ****
电子邮箱: LouisFGrahor@eaton.com
自我声明时间: 2022-03-16
自我声明地点:
指定签字人:
签章:



授权代表信息

名称: 伊顿电气有限公司
地址: 江苏省苏州市苏州工业园区娄阳路2号
联系人: 王兴阳
电话: 0512-62554121
电子邮箱: XingyangWang@eaton.com
自我声明时间: 2022-03-16
自我声明地点: 江苏苏州
指定签字人:
签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。