

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2022000307000446


伊顿电气有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

伊顿电气有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：伊顿电气有限公司
生产者地址：江苏省苏州市苏州工业园区娄阳路2号
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：万能式断路器
产品系列、型号、规格：IZM97..C
依据的标准：GB/T14048.2-2020
生产企业名称：伊顿电气有限公司
生产企业地址：江苏省苏州市苏州工业园区娄阳路2号

联系人：王兴阳
电话：0512-62554121
电子邮箱：XingyangWang@eaton.com
指定签字人：王兴阳

自我声明时间：2022-05-05
自我声明地点：江苏苏州
生产者签章：



注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2022000307000446

产品系列、型号、规格(附件):


IZM97B,IZM97N,IZM97H,IN97
额定冲击耐受电压(Uimp): 12kV;
额定绝缘电压(Ui): 1000V;
额定工作电压(Ue): AC440V,AC690V;
额定电流(In): 800A,1000A,1250A,1600A,2000A, 2500A,3000A,3200A,4000A;
过电流脱扣器类型: 电子式;
额定运行短路分断能力(Ics):
66kA(IZM97B),85kA(IZM97N),100kA(IZM97H,AC440V),85kA(IZM97H,AC690V);
额定极限短路分断能力(Icu):
66kA(IZM97B),85kA(IZM97N),100kA(IZM97H,AC440V),85kA(IZM97H,AC690V);
额定短时耐受电流(Icw):66kA/1s(IZM97B),85kA/1s(IZM97N,IZM97H);
使用类别: B;
极数: 3P,4P;
适用于隔离;
适用频率: 50/60Hz
符合附录 N 的电子附件:
分励脱扣器 Shunt trip: Us: 24VDC,48VDC,110-125VDC/110-127VAC,220-250
VDC/208-240VAC,380VAC
欠压脱扣器 UVR: Us: 24VDC,32VDC,48VDC,110-125VDC/110-127VAC, 220-250
VDC/208-240VAC,
380VAC
闭合线圈 Spring Release: Us: 24VDC,48VDC, 110-125 VDC/110-127 VAC,220-250
DC/208-240VAC

联系人: 王兴阳
电话: 0512-62554121
电子邮箱: XingyangWang@eaton.com
指定签字人: 王兴阳

自我声明时间: 2022-05-05

自我声明地点: 江苏苏州

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。


强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2022000307000446

产品系列、型号、规格(附件):

型号解释



注: 1. CW/CF 型号为针对 220VAC 控制电压的标准配置型号, 属于 W/F 的定制型号, 本体铭牌标注仍为 W/F
2. 通讯、功率、谐波测量功能未经验证。

联系人: 王兴阳
电话: 0512-62554121
电子邮箱: XingyangWang@eaton.com
指定签字人:

王兴阳

自我声明时间: 2022-05-05
自我声明地点: 江苏苏州
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。