

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020000305000007

伊顿电气有限公司(生产者) 确知知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

伊顿电气有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 伊顿电气有限公司
生产者地址: 江苏省苏州市苏州工业园区娄阳路2号
依据的强制性产品认证规则: CNCA-C03-02:2014 低压元器件
产品名称: 位置指示开关
产品系列、型号、规格: IZMX-CS40-...
依据的标准: GB/T14048.5
生产企业名称: 伊顿电气有限公司
生产企业地址: 江苏省苏州市苏州工业园区娄阳路2号

联系人: 王兴阳
电话: 0512-62554121
电子邮箱: XingyangWang@eaton.com
指定签字人:

自我声明时间: 2020-11-10
自我声明地点: 江苏苏州
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020000305000007

产品系列、型号、规格(附件):

IZMX-CS40-L-2, IZMX-CS40-R-2, INX-CS40-L-2,

INX-CS40-R-2;

Ui: 440V; Uimp: 2.5kV; Ith: 10.1A;

AC-12: Ue/ Ie: AC380V~440V/3A, AC250V/5A,

AC250V/10.1A;

DC-12: Ue/ Ie: DC200V~250V/0.2A, DC110V~130V/0.4A,

DC48V/3A, DC24V/3A;


使用类别: AC-12, DC-12;

联系人: 王兴阳
电话: 0512-62554121
电子邮箱: XingyangWang@eaton.com
指定签字人:

自我声明时间: 2020-11-10

自我声明地点: 江苏苏州

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020000305000007

产品系列、型号、规格(附件):


型号的解释:

$\frac{\text{IZMX}}{(1)} - \frac{\text{CS40}}{(2)} - \frac{\text{L}}{(3)} - \frac{2}{(4)}$

- (1) IZMX: 配用于空气断路器;
INX: 配用于无过电流保护的断路器
- (2) CS40: 40 断路器指示开关
CS16: 16 断路器指示开关
- (3) L: 左侧安装 (IZMX-CS40...)
R: 右侧安装 (IZMX-CS40...)
1: 安装左侧 (IZMX-CS16...)
- (4) 2: APAC

联系人: 王兴阳
电话: 0512-62554121
电子邮箱: XingyangWang@eaton.com
指定签字人:

自我声明时间: 2020-11-10
自我声明地点: 江苏苏州
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnea.cn) 或扫描右上角二维码查询。