

编号: CNEx20.0827X



国家防爆

# 防爆合格证

制造单位 库柏裕华(常州)电子设备制造有限公司  
(常州钟楼开发区合欢路60号)

产品名称 防爆接线盒

型号规格 YH-Jxd(Ex) 220VAC ≤2A

防爆标志 Ex d IIC T6 Gb/Ex tD A21 IP68 T80°C

产品标准 Q/320404YH038-2020

总装图号 YH-Jxd(Ex).0

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:

GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》

GB3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分:由隔爆型“d”保护的设备》

GB12476.1-2013《可燃性粉尘环境用电气设备第1部分:通用要求》

GB12476.5-2013《可燃性粉尘环境用电气设备第5部分:外壳保护型“tD”》

记事:

1、产品安装使用时,应配用已取得防爆合格证且防爆标志为 Ex d IIC Gb/Ex tD A21 IP68 的填料式电缆引入装置,保证隔爆螺纹连接尺寸符合 GB3836.2 的规定。

2、本产品的使用环境温度为-30°C~+60°C。

3、防护等级 IP68 (8级防水:1.1m, 45min)。


中心主任

颁发日期

2020年04月18日

本证有效期

2020年04月18日至2025年04月17日



国家防爆电气产品质量监督检验中心  
南阳防爆电气研究所

地址:中国河南省南阳市仲景北路20号  
邮政编码:473008  
电话:0377-63258564  
传真:0377-63208175  
Http://www.china-ex.com





## 南阳防爆电气研究所



国家防爆电气产品质量监督检验中心 (CQST)

IECEX TL 国际实验室

美国能源部电动机效率实验室 (NVLAP)

国家安全生产甲级检测检验机构

中国人民解放军军工产品检验机构

船用防爆电气产品检验实验室 (CCS)

国家中小型电机节能认证检验实验室

机械工业防爆电气产品质量监督检验中心

国家地方联合工程实验室



全国工业产品生产许可证办公室

防爆电气产品生产许可证审查部



南阳防爆电气研究所认证中心 (CNEX CB)



中国防爆国际认证中心 (IECEX认证、欧盟ATEX认证)



CNEX-GLOBAL B.V. (IECEX CB、ATEX NB)



全国防爆电气设备标准化技术委员会秘书处



IEC TC31技术委员会 中国办公室



中国电器工业协会防爆电机分会



中国电工技术学会防爆电气技术专业委员会

爆炸危险场所工程设备监理中心