



Certificat

Certificate

Certificat de constance des performances des produits

Délivré conformément au Règlement (UE) 305/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2011.
(Règlement Produits de Construction ou RPC)

Délivrée par :

Organisme de Certification : **AFNOR Certification**
Numéro d'identification : **0333**
Adresse : **11 rue Francis de Pressensé
FR - 93571 LA PLAINE SAINT-DENIS CEDEX**

Délivrée à :

Société : **COOPER SECURITE SAS**
Adresse : **ZA La Gravière - Rue Beethoven
Parc Européen d'entreprise RII - BP 184
63204 RIOM Cedex - France**

Lieu(x) de production : **Gwent - United Kingdom**

Produit : Dispositif sonore d'alarme feu - DSAB 3000

Description détaillée du produit : Voir annexe

AFNOR Certification atteste que toutes les dispositions relatives à l'évaluation et à la vérification de la constance des performances et aux performances décrites dans l'annexe ZA de la ou des norme(s) reprise(s) ci-dessous sont appliquées selon le système 1 et que le produit répond aux dispositions de l'annexe ZA de la ou des norme(s) ci-dessous citée(s).

Systèmes de détection et d'alarme Incendie

EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2: 2006 - Dispositifs sonores d'alarme feu

Numéro de certificat : 0333-CPR-075090-1

Date de fin de validité du certificat : 28 septembre 2022

Ce certificat a été délivré pour la première fois le 20 décembre 2012. Sauf suspension ou annulation, ce certificat demeure valide tant que les conditions précisées dans les spécifications techniques harmonisées ou les conditions de fabrication en usine ou le contrôle de la production des produits ou le produit ne sont pas modifiés de manière significative.

Il annule et remplace le certificat émis le 25 novembre 2013.

Date d'émission du certificat : 28 septembre 2017



Franck LEBEUGLE
Directeur Général d'AFNOR Certification

005 - 2017/01 -



Certificat

Certificate

Annexe au certificat

Société : COOPER SECURITE SAS

Numéro de certificat : 0333-CPR-075090-1

Lieu(x) de production : Gwent - United Kingdom

Date d'émission du certificat : 28 septembre 2017

Description du produit :

Identification du(des) produit(s) certifié(s) (référence)	Désignation du(des) produit(s) / Utilisation	Numéro de dossier
DSAB 3000	Dispositif sonore d'alarme feu Type B Catégorie d'environnement : Extérieur	075.1375

Cette annexe ne peut être ni présentée, ni reproduite, sans le document auquel elle se rattache.

Franck LEBEUGLE
Directeur Général d'AFNOR Certification

